

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

| | |
|--|--|
| Coordonnées du demandeur : <i>Contact details of the ACS owner :</i> GALEX DISTRIBUTION 19 rue Albert Schweitzer Kervidanou 3 29300 MELLAC | Nom(s) commercial(aux) du produit fini / <i>Commercial name(s) of the finished product :</i> IMPERMCOAT-CS |
|--|--|

Type de produit fini / Type of finished product :

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> tube / pipe | <input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring... | <input checked="" type="checkbox"/> revêtement / coating |
| <input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product | <input type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings | <input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories component |
| <input type="checkbox"/> autre / other : | | |

Nature du matériau / Type of material :

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC | <input type="checkbox"/> polybutylène PB | <input type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM |
| <input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C | <input type="checkbox"/> polyamide PA | <input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR |
| <input type="checkbox"/> polyéthylène PE | <input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE | <input checked="" type="checkbox"/> autre / other : à base de polyurée |
| <input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PEX | <input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS | |
| <input type="checkbox"/> polypropylène PP | <input type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin | |

Commentaires / Comments : /

Couleur du matériau / material color : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **16 MAT LY 243**


Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives
Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /
Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 30 cm²/L
Date des essais / Tests date : /

Commentaires : ACS basée sur l'ACS 13 MAT LY 087. Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS.
Comments : ACS based on ACS 13 MAT LY 087. No testing is not required to issue this ACS.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature : 
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 06 Décembre 2016
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 14 Janvier 2019
Commentaires / Comments : le temps à respecter avant la remise en eau est de 48 heures minimum / *The curing time to be applied before restarting network service is a minimum of 48 hours.*